

INFORMACJA O NIEPRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z SUW LITERATÓW GRAPA

INFORMACJA O NIEPRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Z SUW LITERATÓW GRAPA

[Wodociągi i kanalizacja](#)

Chylice, 9 lipca 2026 r.

HK.N.903.48.597.2026

INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z wynikiem

badania próbki wody pobranej w dniu 02 lipca 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej

wodociągów stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.

z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów:

- liczby bakterii grupy coli w ilości 60 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) na

stacji uzdatniania wody Literatów;

- liczby Escherichia coli w ilości < 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) na

stacji uzdatniania wody Literatów;

Stwierdza, że woda z ww. wodociągu jest nieprzydatna do spożycia

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania

posiłków.

2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.
3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Irena Caban

z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Piasecznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Do pobrania

[Pismo dot. SUW Literatów.pdf 220.1 KB](#)

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[pozostałe ogłoszenia](#)